



Edité le : 13/02/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SUEZ Eau France SAS

Centre Régional Rhône Saône
59711 LILLE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-7231	
Identification échantillon :	LSE2601-15046-1	Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT du RHONE
N° Analyse :	00183783	N° Prélèvement : 00174388
Nature:	Eau de distribution	
Point de Surveillance :	BOURG	Code PSV : 0000000777
Localisation exacte :	mairie RDC robinet évier cuisine Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non / Type de Robinet : Mélangeur Conditions de prélèvement : Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui Mode de désinfection du robinet : Autre : aucun	
Dept et commune :	69 CHAMBOST-LONGESSAIGNE	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,7723557000	Y : 4,3687716000
UGE :	0002 - SIE MONTS DU LYONNAIS	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite :	BB	Type Analyse : 69BAD
Nom de l'exploitant :	SUEZ LYONNAISE DES EAUX 69 967, CHEMIN PIERRE DREVET CS 2 152 69643 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'installation :	MONTS DU LYONNAIS	Type : UDI
Prélèvement :	Prélevé le 21/01/2026 à 09h39 Réception au laboratoire le 21/01/2026 Prélevé par CARSO LSEHL / MASTOURI Morgane Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	Code : 000013

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 22/01/2026

.../...

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Dérivés du phénol <i>Alkylphénols</i>									
4-nonylphénols ramifiés	< 0.030	µg/l	GC/MS/MS après extraction LL	Méthode interne M_ET291	0.030				#
Médicaments <i>Hormones et stéroïdes</i>									
Estradiol 17 beta	< 1	ng/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET274	1				6

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

69BAD26 ANALYSE BADD (ARS69-2026)

ABSENCE DU LOGO COFRAC

6

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Delphine AWDE
Ingénieure de Laboratoire

