

Edité le : 13/07/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

SI MONTS DU LYONNAIS

180 RUE DE ST-ETIENNE

BP 25

69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-99018	
Identification échantillon :	LSE2607-21641-1	Analyse demandée par : ARS Loire Santé et Environnement
N° Analyse (1):	00233849	N° Prélèvement (1): 00201534
Nature (1):	Eau de distribution	
Point de Surveillance (	BOURG SALT EN DONZY	Code PSV (1): 0000000419
Localisation exacte (1	ROBINET CUISINE - LOTISSEMENT LA VALETTE	
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui	
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /	
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non	
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /	
	Conditions de prélèvement : 1er Jet	
	Démontage de la partie terminale : Non / Mode de désinfection du robinet : Alcool / Maintien du cône stérile : Non	
Dept et commune (1):	42 SALT-EN-DONZY	
UGE (1):	0047 - AEP SI MONTS DU LYONNAIS	
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite (1):	BB	Type Analyse (1): CNP
		Motif du prélèvement (1): CP
Nom de l'exploitant (1):	SUEZ RAA SIEGE 988 CHEMIN PIERRE DREVET CS20152 69144 RILLIEUX LA PAPE	
Nom de l'installation (1):	SI MONTS DU LYONNAIS GRIGNY	Type (1): UDI
		Code (1): 000202
Réception :	Réception au laboratoire le 10/07/2026	
Prélèvement :	Prélevé le 10/07/2026 à 13h51	
	Prélevé par CARSO LSEHL / CARDOSO Clara	
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	
	Conditions de prélèvements : ISN	
Traitement :	CHLORE	

.../...

Identification échantillon : LSE2607-21641-1

Destinataire : SI MONTS DU LYONNAIS

Réception : Réception au laboratoire le 10/07/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Analyses physicochimiques <i>Métaux</i>									
Nickel total au 1er jet	< 5	µg/l Ni	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	5		20		#
Plomb total au 1er jet	< 2	µg/l Pb	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2		10		#
Cuivre total au 1er jet	0.203	mg/l Cu	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	0.010		2.0	1.0	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

42CNP26

ANALYSE CU+NI+PB 1er jet (ARS42-2026)

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Nicolas ROUX
Valideur technique

