

Edité le : 10/08/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

SI MONTS DU LYONNAIS

180 RUE DE ST-ETIENNE

BP 25

69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE26-116372			
Identification échantillon : LSE2608-18961-1		Analyse demandée par : ARS Loire Santé et Environnement	
N° Analyse (1):	00234146	N° Prélèvement (1): 00201763	
Nature (1):	Eau de distribution		
Point de Surveillance (	BOURG ESSERTINES EN DONZY	Code PSV (1): 0000000422	
Localisation exacte (1	ROBINET CHENIL VÉTÉRINAIRE - 1095 RTE DES ESSARTS		
Type de point de prélèvement : distribution / Environnement propre (local, autour du robinet) : Oui			
Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /			
Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non			
Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /			
Conditions de prélèvement :			
Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Non			
Mode de désinfection du robinet : Alcool / Maintien du cône stérile : Non			
Dept et commune (1):	42 ESSERTINES-EN-DONZY		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,7543426000	Y : 4,3440540000	
UGE (1):	0047 - AEP SI MONTS DU LYONNAIS		
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite (1):	AA	Type Analyse (1): A	Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	SUEZ RAA SIEGE 988 CHEMIN PIERRE DREVET CS20152 69144 RILLIEUX LA PAPE		
Nom de l'installation (1):	SI MONTS DU LYONNAIS GRIGNY	Type (1): UDI	Code (1): 000202
Réception :	Réception au laboratoire le 06/08/2026		
Prélèvement :	Prélevé le 06/08/2026 à 08h56 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CARDOSO Clara Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Conditions de prélèvements : IND		
Traitement :	CHLORE		

.../...

Edité le : 10/08/2026

Identification échantillon : LSE2608-18961-1

Destinataire : SI MONTS DU LYONNAIS

Réception : Réception au laboratoire le 06/08/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Nitrates	10.60	mg/l	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5		50		#
Somme NO3/50 + NO2/3	0.21	NO3- mg/l	Calcul				1		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

42A26

ANALYSE TYPE A (ARS42-2026)

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Eau non conforme aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres suivants :

- Température de leau

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Alice MARTINHO
Responsable Département Biologie

