LSEHL

Accréditation
1-1531
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Edité le : 10/09/2026

SUEZ Eau France SAS

Centre Régional Rhône Saône
59711 LILLE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE26-135665
Identification échantillon : **LSE2609-14026-1** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT du RHONE**
N° Analyse (1): 00186723 **N° Prélèvement (1):** 00177125
Nature (1): Eau de distribution
Point de Surveillance (BOURG **Code PSV (1): 0000002241**
Localisation exacte (1 mairie RDC robinet lavabo toilette
Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui
Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non
Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur / Conditions de prélèvement :
Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui
Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui
Dept et commune (1): **69 STE FOY L ARGENTIERE**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 45,7085622300 **Y :** 4,4716554400
UGE (1): 0002 - SIE MONTS DU LYONNAIS
Type d'eau (1): T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite (1): AA **Type Analyse (1):** 69A **Motif du prélèvement (1):** CS
Nom de l'exploitant (1): SUEZ LYONNAISE DES EAUX 69
967, CHEMIN PIERRE DREVET
CS 2 152
69643 CALUIRE ET CUIRE CEDEX
Nom de l'installation (1): MONTS DU LYONNAIS **Type (1):** UDI **Code (1):** 000013
Réception : Réception au laboratoire le 07/09/2026
Prélèvement : Prélevé le 07/09/2026 à 11h08
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CARON Jean-Michel
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Conditions de prélèvements : INF
Traitement : CHLORE

.../...

LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 3

Edité le : 10/09/2026

Identification échantillon : LSE2609-14026-1

Destinataire : SUEZ Eau France SAS

Réception : Réception au laboratoire le 07/09/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité		
Mesures sur le terrain										
Température de l'eau	23.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0				25	#
pH sur le terrain	8.0	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0			6.5	9	#
Chlore libre sur le terrain	0.06	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03					#
Chlore total sur le terrain	0.07	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03					#
Analyses microbiologiques										
Microorganismes aérobies à 36°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222						#
Microorganismes aérobies à 22°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222						#
Bactéries coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000					0	#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0			#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0			#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2					0	#
Caractéristiques organoleptiques										
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative							
Odeur	Chlore	-	Méthode qualitative							
Saveur	Chlore	-	Méthode qualitative							
Couleur apparente (eau brute)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5					#
Couleur vraie (eau filtrée)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5				15	#
Turbidité	0.15	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10				2	#
Analyses physicochimiques										
Analyses physicochimiques de base										
Conductivité électrique brute à 25°C	521	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	50			200	1100	#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	20.20	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0.50					#
TH (Titre Hydrotimétrique)	21.14	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06					#
Carbone organique total (COT)	0.54	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2				2	#
Cations										
Calcium dissous	76.0	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.1					#
Magnésium dissous	5.2	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.05					#
Ammonium	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01				0.10	#
Anions										
Chlorures	25.20	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250	#
Sulfates	43.20	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250	#
Nitrites	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01		0.50			#
Nitrates	9.80	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5		50			#

.../...

LSEHL

Edité le : 10/09/2026

Identification échantillon : LSE2609-14026-1

Destinataire : SUEZ Eau France SAS

Réception : Réception au laboratoire le 07/09/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Somme NO3/50 + NO2/3	0.20	mg/l	Calcul				1		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

69A26 ANALYSES TYPE A (ARS69-2026)

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire